

使用済燃料の保管状況(H26.10.29作業終了時点)

保管場所	保管体数(体)			取出し率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		H23.3.11時点	キャスク基数
1号機	100	292	392	0.0%	392	—
2号機	28	587	615	0.0%	615	—
3号機	52	514	566	0.0%	566	—
4号機	180	11	191	87.6%	1535	—
キャスク保管建屋	0	0	0	100.0%	408	0
合計	360	1404	1764	49.8%	3516	

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		保管容量	キャスク基数
キャスク仮保管設備	0	1412	1412	48.2%	2930	28(容量:50)
共用プール	24	6691	6715	98.8%	6799	—

共用プールラック取換工事実施により保管容量6840体から6799体に変更

