


福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

号機	1号機		2号機		3号機		4号機	
	2月25日	3月25日	2月25日	3月25日	2月25日	3月25日	2月25日	3月25日
原子炉注水状況	給水系：2.3m ³ /h CS系：1.9m ³ /h (2/25 11:00 現在)	給水系：2.5m ³ /h CS系：2.0m ³ /h (3/25 11:00 現在)	給水系：2.0m ³ /h CS系：2.4m ³ /h (2/25 11:00 現在)	給水系：2.0m ³ /h CS系：2.5m ³ /h (3/25 11:00 現在)	給水系：2.0m ³ /h CS系：2.4m ³ /h (2/25 11:00 現在)	給水系：1.8m ³ /h CS系：2.5m ³ /h (3/25 11:00 現在)		
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：15.2℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：15.1℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：15.1℃ (2/25 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：15.6℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：15.5℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：15.4℃ (3/25 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：20.1℃ (2/25 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：21.6℃ (3/25 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1)：17.9℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：18.0℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：16.3℃ (2/25 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1)：18.6℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：18.7℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：17.2℃ (3/25 11:00 現在)		
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：15.5℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：15.0℃ (2/25 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：15.8℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：15.2℃ (3/25 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：21.9℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：20.1℃ (2/25 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：28.6℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2- 16B (TE-16-114G#1)：21.5℃ (3/25 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：18.1℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：16.1℃ (2/25 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：18.5℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：16.8℃ (3/25 11:00 現在)	-	-
原子炉格納容器 圧力	4.1kPa g (2/25 11:00 現在)	3.6kPa g (3/25 11:00 現在)	5.45kPa g (2/25 11:00 現在)	4.73kPa g (3/25 11:00 現在)	0.20kPa g (2/25 11:00 現在)	0.21kPa g (3/25 11:00 現在)		
窒素封入流量 ※1	RPV：28.69Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (2/25 11:00 現在)	RPV：28.33Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (3/25 11:00 現在)	RPV：15.93Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (2/25 11:00 現在)	RPV：15.63Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (3/25 11:00 現在)	RPV：17.00Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (2/25 11:00 現在)	RPV：16.64Nmi/h PCV：-Nmi/h ※2 (3/25 11:00 現在)		
原子炉格納容器 水素濃度 ※3	A系：0.01vol% B系：-vol% ※4 (2/25 11:00 現在)	A系：0.01vol% B系：0.01vol% (3/25 11:00 現在)	A系：0.06vol% B系：0.02vol% (2/25 11:00 現在)	A系：0.10vol% B系：0.07vol% (3/25 11:00 現在)	A系：0.07vol% B系：0.07vol% (2/25 11:00 現在)	A系：0.10vol% B系：0.09vol% (3/25 11:00 現在)		
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：ND(1.658E-04Bq/cm ³ 以下) B系：-Bq/cm ³ ※4 (2/25 11:00 現在)	A系：9.60E-04Bq/cm ³ B系：1.63E-03Bq/cm ³ (3/25 11:00 現在)	A系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.0E-01Bq/cm ³ 以下) (2/25 11:00 現在)	A系：ND(2.1E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.0E-01Bq/cm ³ 以下) (3/25 11:00 現在)	A系：ND(3.0E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(3.0E-01Bq/cm ³ 以下) (2/25 11:00 現在)	A系：ND(3.0E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(3.0E-01Bq/cm ³ 以下) (3/25 11:00 現在)		
使用済燃料 プール水温度	13.5℃ (2/25 11:00 現在)	14.0℃ (3/25 11:00 現在)	26.6℃ (2/25 11:00 現在)	29.1℃ (3/25 11:00 現在)	21.6℃ ※5 (2/25 5:00 現在)	23.1℃ (3/25 11:00 現在)	8.3℃ (2/25 11:00 現在)	9.3℃ (3/25 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	2.60m (2/25 11:00 現在)	2.90m (3/25 11:00 現在)	3.87m (2/25 11:00 現在)	3.79m (3/25 11:00 現在)	3.70m ※5 (2/25 5:00 現在)	3.07m (3/25 11:00 現在)	27.37×100mm (2/25 11:00 現在)	36.71×100mm (3/25 11:00 現在)


※1：使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
 ※2：窒素封入停止中
 ※3：指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)
 ※4：作業に伴いデータ欠測
 ※5：3号機使用済燃料プール代替冷却システム停止中の為、3号機使用済燃料プール水温度とFPCスキマサージタンク水位に関しては至近のデータを記載。なお、使用済燃料プールの温度上昇率は0.107℃/h程度と評価。

※注水冷却を継続することにより、1～3号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異なるものの、至近1ヶ月において、約10℃～約40℃で推移。
 格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。
 以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており、原子炉が安定状態にあることを確認。


1号機






1号機 原子炉圧力容器まわり温度 (12/21~3/25)




1号機 D/W雰囲気温度 (12/21~3/25)




2号機



3号機



3号機 原子炉圧力容器まわり温度 (12/21~3/25)



3号機 D/W雰囲気温度 (12/21~3/25)

