委託事業場一覧表（平成26年6月17日現在）（記載例）

MET I協会 経済 太郎の換算係数 合計（F）	点	判定結果 33点未満なら可、33点以上なら否	可
-----------------------------	---	---------------------------	---

1. 今回の申請事業場

設置者名（所在地）	株式会社Z（東京都・・・）
事業場名（所在地）	〇ソーラー発電所（東京都・・・）

2. 担当事業場一覧（今回の申請分含む。）

番号	設置者名称 （所在地）	事業場名称 （所在地）	外部委託 承認 年月日	連系 電圧 区分	需要設備					発電所					配電線路		事業場 全体の 換算係 数（F）
					受電 電圧 [kVA]	設備 容量 [kVA]	点 数 (A)	点検 周期 (〇ヶ 月/回)	圧縮 係数 (B)	発電 種別	出力 [kW]	点 数 (C)	点検 周期 (〇ヶ 月/回)	圧縮 係数 (D)	有 無	点 数 (E)	
1	株式会社X	M営業所	H26.3.1	高压	6600	1000	1.6	2	0.6	-	-	-	-	-	有	0.1	1.06
2	Y株式会社	N支店	H26.5.7	高压	6600	1000	1.6	2	0.6	太陽 余剰	1000	1.0	6	0.25	無	0	1.21
					太陽電池の余剰買取の場合、従来どおり建物等部分と発電所（パネル、パワコン）部分とは分けて計算し、足し併せて下さい。												
3	株式会社Z	〇ソーラー発電所	H26.6.10	高压	-	-	-	-	-	太陽 全量	1500	1.2	3	0.33	無	0	0.396
					太陽電池の全量買取の場合、圧縮係数Dで需要設備の点数も考慮しております。パネル、パワコンの周期が6ヶ月に1回、受変電設備が3ヶ月に1回の場合、受変電設備の周期に対する H27.4.1 新設の圧縮係数（0.31～0.36）を用いて計算して下さい。												

※ F（点） = A × B + C × D + E