

平成21年6月22日

## 山梨県における爆発事故について

6月16日(火) 山梨県内の一般住宅において、浴室に入ろうとしたところ風呂釜が爆発し、浴室内の天井等を破損する事故(人的被害なし)が発生した旨報告がありました。

### 1. 事故の概要

6月16日(火) 山梨県内の一般住宅において、風呂を沸かした後、種火状態にして、約30分後に浴室に入ろうとしたところ風呂釜が爆発し、浴室内の天井等を破損する事故(人的被害なし)が発生した旨、高圧ガス保安法に基づき、17日(水)に、同宅に液化石油ガスを販売していた事業者(日本瓦斯株式会社)から山梨県及び原子力安全・保安院関東東北産業保安監督部に報告がありました。原因は現在調査中です。

なお、本件は、6月19日(金)に事故情報の公表基準に該当する火災事故であることが確認されたため、本日プレスリリースするものです。

上記と同様の情報を原子力安全・保安院のホームページに掲載しますのでお知らせします。

### 【掲載箇所】

[http://www.nisa.meti.go.jp/9\\_citygas/gas\\_accident.htm](http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm)

### 【掲載内容】

事業形態： 液化石油ガス販売事業

ガス種： LPガス

事故発生日時：平成21年6月16日(火) 21時05分頃

事故発生場所：山梨県

被害状況： 人的被害：なし

物的被害：浴室天井、窓ガラス、扉破損

事故概要： 一般住宅において、風呂を沸かした後、種火状態にして、約30分後に浴室に入ろうとしたところ風呂釜が爆発し、浴室内の天井等を破損した。原因は現在調査中。

機器分類：風呂釜（自然排気式）

（参考情報）

風呂釜（自然排気式）

製造者：高木産業株式会社

型 式：G F - A 1 0 0 C

製造年：2 0 0 8 年 9 月

## 2 . 注意喚起について

事故の発生のおそれがあるため、燃焼器を使用する際には、取扱説明書をよく読み、正しい方法で使用してください。

器具を使用した際、異常を感じた時は使用を中止し、速やかに器具メーカー又はL P ガス販売事業者に連絡してください。

一般消費者の方は、液化石油ガスを使用する際、器具等の取扱いの説明をL P ガス販売事業者から十分に受け、それに従って使用するようしてください。

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 液化石油ガス保安課

担当者：五十嵐、菊池

電 話：0 3 - 3 5 0 1 - 1 5 1 1（内線 4 9 5 1 ~ 3）

0 3 - 3 5 0 1 - 1 6 7 2（直通）