

関東経済産業局同時発表

平成 21 年 6 月 25 日

(株)高宮組生コン部の JIS 認証の取消しについて

レディーミクストコンクリート（生コンクリート）の日本工業規格（JIS）認証製造業者である(株)高宮組生コン部に対して審査を行った結果、品質管理体制が適正でない認められたため、平成 21 年 6 月 25 日付けで JIS 認証の取消しを行った旨、登録認証機関である(株)マネジメントシステム評価センターから報告がありました。

平成 21 年 6 月 25 日、工業標準化法第 31 条第 3 項に基づき、登録認証機関である株式会社マネジメントシステム評価センターより以下の報告がありました。

1. 報告の内容

平成 21 年 6 月 23 日、JIS 認証製造業者である(株)高宮組生コン部に対し審査を実施したところ、日本工業規格（JIS A 5308）に規定される一部の検査を行っていない事実を確認するなど、品質管理体制が省令^(注)で定める基準を満足しないことが明らかになったため、平成 21 年 6 月 25 日付けで同製造業者の認証を取り消した。

2. 認証取消しとなる製造業者

(1) 認証製造業者名及び所在地

- ・株式会社高宮組生コン部
長野県松本市奈川 3 7 9 0 番地

(2) 認証年月日、認証番号

- ・認証年月日：平成 20 年 6 月 25 日

(注) 日本工業規格への適合性の認証に関する省令

・認証番号：MA0308006

(3) 取消しの対象となる JIS 番号

・ J I S A 5 3 0 8 (レディーミクストコンクリート)

なお、本件は、経済産業省（関東経済産業局）による定期的な立入検査（6月19日）において判明したものであり、この連絡を受けた登録認証機関（株）マネジメントシステム評価センター）が詳細な審査を行い、認証取消しに至ったものです。

経済産業省としては、同社に対して JIS マーク品の販売自粛や製品納入先への連絡、説明など、必要な具体的対応をとるよう指導し、同社はこれに対応しているところです。

(本発表資料に関するお問い合わせ先)

経済産業省 産業技術環境局 認証課 JIS マーク認証業務室長 春原

担当者：坂本課長補佐、津金課長補佐

電話：03 - 3501 - 1511（内線 3441～4）

03 - 3501 - 9473（直通）

関東経済産業局 地域経済部 産業技術課長 佐藤

担当者：小松崎課長補佐、金山課長補佐

電話：048 - 600 - 0289（直通）