

平成30年7月豪雨に伴う 太陽電池発電所（50kW以上）の被害状況

平成30年8月28日

産業保安グループ

電力安全課

平成30年7月豪雨に伴う太陽電池発電所（50kW以上）の被害状況

- 現時点で、電気関係報告規則に基づく事故報告があった案件の被害状況は以下のとおり。（50kW未満は事故報告対象外。）

No.	所在地	規模	被害概要		被害状況			
			水没	土砂崩れ	パネル	パワコン	キュービクル	その他
1	兵庫県姫路市	500kW-2000kW		○	損傷	損傷		
2	兵庫県姫路市	500kW-2000kW		○	損傷 構外に流出		損傷	引き込み用電柱倒壊
3	兵庫県佐用郡佐用町	50kW-500kW		○	損傷 構外に流出			
4	島根県邑智郡美郷町	500kW-2000kW	○		損傷	損傷		
5	岡山県津山市	500kW-2000kW		○	損傷			架台損傷
6	広島県広島市	50kW-500kW	○			損傷	損傷	
7	広島県三原市	50kW-500kW	○			損傷		
8	広島県三原市	50kW-500kW	○			損傷	損傷	
9	広島県福山市	50kW-500kW	○			損傷		

平成30年7月豪雨に伴う太陽電池発電所（50kW以上）の被害状況

No.	所在地	規模	被害概要		被害状況			
			水没	土砂崩れ	パネル	パワコン	キュービクル	その他
10	広島県東広島市	2000kW以上		○	損傷			架台損傷
11	山口県岩国市	500kW-2000kW		○	損傷			
12	山口県周南市	500kW-2000kW		○	損傷			
13	愛媛県宇和島市	50kW-500kW	○			損傷		
14	愛媛県大洲市	50kW-500kW	○			損傷		
15	愛媛県大洲市	50kW-500kW	○			損傷	損傷	