

福島第一原子力発電所5・6号機 の現状について (滞留水量の状況)

2015年12月24日
東京電力株式会社




1. 滞留水量の状況

5・6号機滞留水の合計約30,000m³(H27.12.14現在)

メガフロート
約8,000m³(ろ過水)

海



2. 滞留水量の推移

■ 昨年9月からの滞留水の総量は以下のとおり

5・6号機滞留水量の推移

