

港湾内における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

海側遮水壁

シルトフェンス

『最高値』→『直近(1/16-1/24採取)』の順、単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満以下の場合はND(検出限界値)と表記

出典:東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>

セシウム-134 : 3.3 (H25/10/17) → ND(0.34) 1/9以下
 セシウム-137 : 9.0 (H25/10/17) → 0.58 1/10以下
 全ベータ : **74** (H25/ 8/19) → 17 1/4以下
 トリチウム : 67 (H25/ 8/19) → ND(1.8) 1/30以下

セシウム-134 : ND(0.46)
 セシウム-137 : 1.9
 全ベータ : 17
 トリチウム : 12 ※

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.42) 1/7以下
 セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → 0.89 1/8以下
 全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(16) 1/4以下
 トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/40以下

セシウム-134 : 4.4 (H25/12/24) → ND(0.28) 1/10以下
 セシウム-137 : **10** (H25/12/24) → 0.48 1/20以下
 全ベータ : **60** (H25/ 7/ 4) → ND(15) 1/4以下
 トリチウム : 59 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/30以下

セシウム-134 : 3.5 (H25/10/17) → ND(0.30) 1/10以下
 セシウム-137 : 7.8 (H25/10/17) → 0.66 1/10以下
 全ベータ : **79** (H25/ 8/19) → ND(15) 1/5以下
 トリチウム : 60 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/30以下

セシウム-134 : 5.0 (H25/12/2) → ND(0.30) 1/10以下
 セシウム-137 : 8.4 (H25/12/2) → 0.51 1/10以下
 全ベータ : **69** (H25/8/19) → ND(15) 1/4以下
 トリチウム : 52 (H25/8/19) → ND(1.7) 1/30以下

セシウム-134 : **32** (H25/10/11) → ND(0.54) 1/50以下
 セシウム-137 : **73** (H25/10/11) → 2.6 1/20以下
 全ベータ : **320** (H25/ 8/12) → ND(17) 1/10以下
 トリチウム : 510 (H25/ 9/ 2) → 15 1/30以下

セシウム-134 : 2.8 (H25/12/2) → ND(0.63) 1/4以下
 セシウム-137 : 5.8 (H25/12/2) → ND(0.63) 1/9以下
 全ベータ : **46** (H25/8/19) → ND(17) 1/2以下
 トリチウム : 24 (H25/8/19) → ND(2.7) 1/8以下

セシウム-134 : ND(0.64)
 セシウム-137 : 3.1
 全ベータ : ND(17)
 トリチウム : 14 ※

セシウム-134 : ND(0.57)
 セシウム-137 : 1.8
 全ベータ : ND(17)
 トリチウム : 18 ※

セシウム-134 : ND(0.48)
 セシウム-137 : 2.0
 全ベータ : ND(17)
 トリチウム : 23 ※

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

1月25日までの東電データまとめ

セシウム-134 : 5.3 (H25/8/ 5) → ND(0.43) 1/10以下
 セシウム-137 : 8.6 (H25/8/ 5) → 0.52 1/10以下
 全ベータ : **40** (H25/7/ 3) → 20 1/2以下
 トリチウム : 340 (H25/6/26) → 2.1 1/100以下

注:海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40(12ベクレル/リットル程度)によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる

※のモニタリングはH26年3月以降開始
 海側遮水壁の内側は埋め立てによりモニタリング終了

港湾外近傍における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

(直近値 1/16 - 1/24採取)

単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満の場合はNDと表記し、()内は検出限界値、ND(H25)はH25年中継続してND

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

【港湾口北東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.52)
 セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.64)
 全ベータ : ND (H25) → ND(15)
 トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

【港湾口東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.68)
 セシウム-137 : 1.6 (H25/10/18) → ND(0.58) 1/2以下
 全ベータ : ND (H25) → ND(15)
 トリチウム : 6.4 (H25/10/18) → ND(1.6) 1/4以下

【港湾口南東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.74)
 セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.65)
 全ベータ : ND (H25) → ND(15)
 トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.63)
 セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.67)
 全ベータ : ND (H25) → ND(15)
 トリチウム : 4.7 (H25/8/18) → ND(1.6) 1/2以下

【南防波堤南側(沖合0.5km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.84)
 セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.56)
 全ベータ : ND (H25) → ND(15)
 トリチウム : ND (H25) → ND(1.6)

【北防波堤北側(沖合0.5km)】

【5,6号機放水口北側】

セシウム-134 : 1.8 (H25/ 6/21) → ND(0.72) 1/2以下
 セシウム-137 : 4.5 (H25/ 3/17) → ND(0.57) 1/7以下
 全ベータ : 12 (H25/12/23) → 13
 トリチウム : 8.6 (H25/ 6/26) → ND(1.7) 1/5以下

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(0.42) 1/7以下
 セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → 0.89 1/8以下
 全ベータ : **69** (H25/ 8/19) → ND(16) 1/4以下
 トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → ND(1.7) 1/40以下

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.68)
 セシウム-137 : 3.0 (H25/ 7/15) → ND(0.58) 1/5以下
 全ベータ : 15 (H25/12/23) → 17
 トリチウム : 1.9 (H25/11/25) → ND(1.9)

【南放水口付近】注:H28台風10号の影響により、試料採取地点の安全が確保できないため1~4号機放水口から南側に約330mの地点において試料を採取。

1月25日までの東電データまとめ

出典:東京電力ホームページ 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果 <http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>