

# 2号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ停止について

2017年4月27日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

## 1. 事象概要

TEPCO

### ■ 発生事象

1～4号機滞留水移送装置等のHMIサーバにおいて、2系統のうち1系統が停止（待機中のサーバに切替。停止したサーバは再起動・自動復帰）。サーバ停止・切替に伴い、サーバを共用している2号機滞留水移送装置において、運転中の2号機原子炉建屋滞留水移送ポンプが停止。

### ■ 発生日時

平成29年4月25日（火）

21:19 「HMI装置異常」警報発生  
警報発生に伴い、運転中の2号機原子炉建屋滞留水移送ポンプが停止  
当該HMIサーバを使用している他の設備の運転状態は変化無

21:20 「HMI装置異常」警報復帰

23:24 設備に異常がないことを確認したことから2号原子炉建屋からの移送を再開

### ■ 推定原因

現在調査中

