

使用済燃料等の保管状況

保管場所	保管体数(体)			取出し率 (参考) 2011/3/11 時点	備考
	使用済燃料プール		新燃料貯蔵庫		
	新燃料	使用済燃料	新燃料	合計	
1号機	100	292	0	392	0.0% 392
2号機	28	587	0	615	0.0% 615
3号機	45	514	0	559	1.2% 566
4号機	0	0	0	0	100.0% 1,535
5号機	168	1,374	0	1,542	0.0% 1,542
6号機	198	1,456	230	1,884	0.0% 1,704
1~6号機	539	4,223	230	4,992	21.4% 6,354

保管場所	保管体数(体)			保管率 (参考) 保管容量	備考
	新燃料	使用済燃料	合計		
乾式キャスク仮保管設備	0	2,033	2,033	69.4% 2,930	キャスク基数37 (容量:50基)
共用プール	31	6,081	6,112	89.9% 6,799	ラック取替工事実施により当初保管容量6,840体から変更
福島第一合計	800	12,337	13,137		※:2019年5月30日報告時から変更無し

