

循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野	活動	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月	12月	備考	
				23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中		下
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) ・【2号】原子炉注水停止試験の実施について 2号機 CS系のみによる注水へ切替 2020/8/12~28 (予 定) ・【3号】CST点検 ・CST点検 2020/10/下旬~2021/1/下旬	【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用) 2号機 CS系のみによる注水へ切替													原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施 【3号】CST点検 実施時期調整中
		海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中													
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 -連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) 【2号】RPV窒素封入ライン通気確認 ・RPV窒素封入ライン通気確認:2020/8/31~9/4 (予 定)	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 【2号】RPV窒素封入ライン通気確認													
		PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2020/8/27 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ 水素モニタ停止 A系:2020/9/16 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2020/9/17 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/11,14 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/9/15,16 ・【2号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/23 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2020/8/27 ・水素モニタ停止 B系:2020/8/28 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/1,2 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/9/3,4 ・【3号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/7,8 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/9/9,10 (予 定) ・【1号】PCV内部構造にかかわる干渉物切断作業(AWJ) ・PCV減圧:2020/4/14~10/下旬 ・【1号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ 水素モニタ停止 B系:2020/10/7 ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/28,29 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/10/5,6 ・【2号】PCVガス管理システムダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/9/24 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/9/28,29 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2020/10/1 ・水素モニタ停止 B系:2020/10/2 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/10/7 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/10/8 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2020/10/5 ・水素モニタ停止 B系:2020/10/6 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2020/10/7 ・希ガスモニタ停止 B系:2020/10/8	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】水素モニタA停止 【3号】希ガスモニタA停止 【1号】水素・希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタB停止 【3号】水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタA停止 【3号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタB停止 【1号】PCV減圧 【1号】水素・希ガスモニタB停止 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【2号】水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止													

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月	12月	備考	
				23	30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中		下
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】循環冷却中(継続) (予定) ・【2号】SFP系統空気作動弁用空気供給ライン修理 ・SFP一次系停止: 2020/9/28 ~ 2020/9/30	現場作業	【1, 2, 3号】循環冷却中 												
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 												
		海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 												