

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ


号機	1号機		2号機		3号機	
	8月24日	9月28日	8月24日	9月28日	8月24日	9月28日
原子炉注水状況	給水系：2.4m ³ /h CS系：1.6m ³ /h (8/24 11:00 現在)	給水系：2.3m ³ /h CS系：1.5m ³ /h (9/28 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：1.6m ³ /h (8/24 11:00 現在)	給水系：1.7m ³ /h CS系：0.0m ³ /h (9/28 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：2.2m ³ /h (8/24 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：3.2m ³ /h (9/28 11:00 現在)
原子炉压力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：28.1℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：27.0℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：27.5℃ (8/24 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：27.4℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：26.3℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：26.9℃ (9/28 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：35.4℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：37.6℃ (8/24 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：35.5℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：38.5℃ (9/28 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT (TE-2-3-69F1)：32.3℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：31.8℃ (8/24 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT (TE-2-3-69F1)：31.8℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：31.7℃ (9/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：27.6℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：27.5℃ (8/24 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：26.9℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：26.9℃ (9/28 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：35.9℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：35.6℃ (8/24 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：35.9℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：35.7℃ (9/28 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：30.5℃ SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：31.9℃ (8/24 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：29.8℃ SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：31.6℃ (9/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 圧力	0.08kPa g (8/24 11:00 現在)	0.22kPa g (9/28 11:00 現在)	3.59kPa g (8/24 11:00 現在)	3.86kPa g (9/28 11:00 現在)	0.45kPa g (8/24 11:00 現在)	0.45kPa g (9/28 11:00 現在)
窒素封入流量 ※1	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：15.19Nm ³ /h (JP-A)：14.47Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (8/24 11:00 現在)	RPV (RVH-A)：-Nm ³ /h RPV (RVH-B)：15.31Nm ³ /h (JP-A)：14.63Nm ³ /h (JP-B)：-Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (9/28 11:00 現在)	RPV-A：6.74Nm ³ /h RPV-B：-Nm ³ /h ※7 PCV：-Nm ³ /h ※2 (8/24 11:00 現在)	RPV-A：6.45Nm ³ /h RPV-B：6.42Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (9/28 11:00 現在)	RPV-A：8.10Nm ³ /h RPV-B：7.91Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (8/24 11:00 現在)	RPV-A：8.08Nm ³ /h RPV-B：7.93Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※2 (9/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 水素濃度 ※3	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (8/24 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (9/28 11:00 現在)	A系：0.02vol% B系：0.05vol% (8/24 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.04vol% (9/28 11:00 現在)	A系：0.10vol% B系：0.09vol% (8/24 11:00 現在)	A系：0.09vol% B系：0.08vol% (9/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：9.43E-04Bq/cm ³ B系：5.76E-04Bq/cm ³ (8/24 11:00 現在)	A系：1.14E-03Bq/cm ³ B系：-Bq/cm ³ ※8 (9/28 11:00 現在)	A系：ND(1.2E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.2E-01Bq/cm ³ 以下) (8/24 11:00 現在)	A系：ND(1.2E-01Bq/cm ³ 以下) B系：-(Bq/cm ³ 以下) ※9 (9/28 11:00 現在)	A系：ND(1.9E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.9E-01Bq/cm ³ 以下) (8/24 11:00 現在)	A系：ND(1.9E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(1.9E-01Bq/cm ³ 以下) (9/28 11:00 現在)
使用済燃料 プール水温度	33.4℃ (8/24 11:00 現在)	29.8℃ (9/28 11:00 現在)	32.5℃ (8/24 11:00 現在)	29.0℃ (9/28 11:00 現在)	-℃ ※5 (8/24 11:00 現在)	-℃ ※5 (9/28 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	4.03m (8/24 11:00 現在)	2.94m (9/28 11:00 現在)	4.02m (8/24 11:00 現在)	3.35m (9/28 11:00 現在)	4.04m ※6 (12/13 5:00 現在)	4.04m ※6 (12/13 5:00 現在)

号機	4号機		5号機		6号機	
	8月24日	9月28日	8月24日	9月28日	8月24日	9月28日
使用済燃料 プール水温度	-℃ ※4 (8/24 11:00 現在)	-℃ ※4 (9/28 11:00 現在)	25.9℃ (8/24 11:00 現在)	26.6℃ (9/28 11:00 現在)	26.0℃ (8/24 11:00 現在)	26.5℃ (9/28 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	6.69m ※4 (8/24 11:00 現在)	6.68m ※4 (9/28 11:00 現在)	3.00m (8/24 11:00 現在)	2.90m (9/28 11:00 現在)	2.60m (8/24 11:00 現在)	2.50m (9/28 11:00 現在)


※1: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する
 ※2: 窒素封入停止中
 ※3: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)
 ※4: 4号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。
 ※5: 3号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。
 ※6: 3号機使用済燃料プール循環冷却系二次系の切り離し作業に伴い、3号機SFP一次冷却系ポンプを全停止している為、測定不可。停止直前の値を記載する(2021/12/13～)
 ※7: 2号機窒素封入設備追設ライン設置に伴い、片系通気(2022/8/22～8/24)。
 ※8: 1号機PCVガス管理システム希ガスモニタ点検に伴い停止。(9/28～)
 ※9: 2号機PCVガス管理システムダストモニタ点検に伴い停止。(9/28～)

※注水冷却を継続することにより、1～3号機の原子炉压力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異なるものの、至近1ヶ月において、約25℃～約40℃で推移。
 格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。
 以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており、原子炉が安定状態にあることを確認。


1号機



1号機 原子炉圧力容器まわり温度(3/1~9/27)




1号機 D/W雰囲気温度(3/1~9/27)




※1 2021/6/11~PCV内減圧(期間中大気圧の変動及びAWJ作業に伴い一部の温度計のデータが変動)


2号機



2号機 原子炉圧力容器まわり温度(3/1~9/27)




2号機 D/W雰囲気温度(3/1~9/27)




※1 2020/11/10~ PCV内部調査及び試験的取り出しの準備作業に伴い一部の温度計 (TE-16-001,007,008) のデータが欠測


3号機



3号機 原子炉压力容器まわり温度(3/1~9/27)



3号機 D/W雰囲気温度(3/1~9/27)



※1 2022/6/14~ 6/19 原子炉注水停止試験実施