

区分	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月		10月		11月		12月		2023年1月		2023年2月		2023年3月以降		備考			
			日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		日	日	
循環注水冷却	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続)  (予 定)	【1, 2, 3号】循環注水冷却(滞留水の再利用)																			原子炉・格納容器内の前壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要に応じて合わせて、原子炉注水流量の調整を実施
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水滞留酸素低減(継続) ・ヒドラン注入中(2013/9/9~)  (予 定)	CST室素注入による注水滞留酸素低減 ヒドラン注入中																			略語の意味 CS: 炉心スプレイ CST: 海水貯蔵タンク PCV: 原子炉格納容器 SFP: 使用済燃料プール
原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 - 連続室素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) ・【2号】室素封入設備追加ライン設置 ・通気ライン切替(片系通気) 2022/8/22~24、8/31・9/1  (予 定)	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 【2号】片系通気																			
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2022/8/19 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2022/9/2 ・【1号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2022/9/13 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 B系: 2022/9/14 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系: 2022/9/20 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2022/9/20~21  (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2022/9/26 ・希ガスモニタ停止 B系: 2022/9/28,29 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2022/10/中旬 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 B系: 2022/9/28~30 ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系: 2022/10/5~7 ・希ガスモニタ停止 B系: 2022/10/12~14	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 実績反映 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタB停止 【1号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 実績反映 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 最新工程反映 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止																			
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【3号】SFP一次系ポンプ入口圧低下事象調査・修理 ・SFP一次系停止: 2021/12/13~2022/9/6  (予 定) ・【1・2号】SFP二次系吸込みストレーナ点検 ・SFP二次系停止: 2022/10/3~2022/10/17 ・1号SFP一次系停止: 2022/10/3~2022/10/17 ・【2号】SFP循環冷却設備一次系熱交換器点検 ・SFP一次系停止: 2022/10/3~2022/11/2	【1, 2号】循環冷却中 【3号】SFP循環冷却一次系停止 実績反映 【1・2号】SFP二次系停止 追加 【1号】SFP循環冷却一次系停止 【2号】SFP循環冷却一次系停止																			
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)  (予 定)	【1, 2号】基準量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																			
海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																				