

使用済燃料等の保管状況

| 保管場所 | 保管体数(体) | | | | 取出し率 | (参考) 2011/3/11 時点 | 備考 |
|-------|----------|-------|------------|-------|--------|-------------------------|--|
| | 使用済燃料プール | | 新燃料 貯蔵庫 | 合計 | | | |
| | 新燃料 | 使用済燃料 | 新燃料 | | | | |
| 1号機 | 100 | 292 | 0 | 392 | 0.0% | 392 | |
| 2号機 | 28 | 587 | 0 | 615 | 0.0% | 615 | |
| 3号機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 566 | |
| 4号機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 1,535 | |
| 5号機 | 168 | 1,374 | 0 | 1,542 | 0.0% | 1,542 | ・2011/3/11時点の体数は炉内含む |
| 6号機 | 198 | 1,412 | 230 | 1,840 | 2.3% | 1,704 | ・2011/3/11時点の体数は炉内含む ・使用済燃料プール保管新燃料のうち180体は4号機新燃料 |
| 1～6号機 | 494 | 3,665 | 230 | 4,389 | 30.9% | 6,354 | |

| 保管場所 | 保管体数(体) | | | 保管率 | (参考) 保管容量 | 備考 |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|--------------|------------------------------|
| | 新燃料 | 使用済燃料 | 合計 | | | |
| 乾式キャスク 仮保管設備 | 0 | 2,240 | 2,240 | 56.5% | 3,965 | キャスク基数40 (容量:65基) |
| 共用プール | 76 | 6,432 | 6,508 | 96.6% | 6,734 | ラック取替工事実施により当初保管容量6,840体から変更 |

| | 保管体数(体) | | |
|--------|---------|--------|--------|
| | 新燃料 | 使用済燃料 | 合計 |
| 福島第一合計 | 800 | 12,337 | 13,137 |

赤字:2023/3/30報告時からの変更点
変更なし

