

## 福島第一原発の地下水バイパスに関する水質の詳細分析結果

平成27年6月3日  
(平成27年6月11日訂正)\*

(単位:ベクレル/リットル)

調査機関	JAEA
セシウム134	ND(0.0051)*
セシウム137	0.0044*
全アルファ	ND(0.72)
全ベータ	ND(0.45)
トリチウム	100
ストロンチウム90	0.0035

※一部データ(セシウム134、セシウム137)に誤りがあることが判明したため、訂正を行いました。

- \* JAEA には国から分析を依頼。
- \* 試料の採取日時は平成27年5月1日9:39。
- \* ND は検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(参考)

(単位:ベクレル/リットル)

	運用目標	法令告示 濃度限度	WHO 飲料水 水質ガイドライン
セシウム134	1	60	10
セシウム137	1	90	10
全アルファ	—	—	—
全ベータ	5(1)*	—	—
トリチウム	1,500	60,000	10,000
ストロンチウム90	—	30	10

※ 全ベータの運用目標は、10日に1回の頻度で行う調査では1ベクレル/リットルとしている。