

事故収束作業に伴い発生したガレキ・伐採木の管理状況(H24.5.8時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量*	前回報告比 (H24.4.10)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.07	コンクリート、金属	容器	410 個	- 個	45 %
A：敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	11,000 m ³	- m ³	94 %
B：敷地北側	0.05	コンクリート、金属	容器	450 個	- 個	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	25,000 m ³	+ 2000 m ³	74 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m ³	- m ³	56 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	3,000 m ³	+ 1000 m ³	73 %
F：敷地北側	0.15	コンクリート、金属	容器	100 個	- 個	100 %
合計（コンクリート、金属）				47,000 m ³	+ 3000 m ³	76 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	17,000 m ³	- m ³	82 %
H：敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	16,000 m ³	- m ³	88 %
I：敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m ³	- m ³	100 %
J：敷地南側	0.06	伐採木	屋外集積	12,000 m ³	- m ³	77 %
K：敷地南側	0.06	伐採木	屋外集積	5,000 m ³	- m ³	100 %
合計（伐採木）				60,000 m ³	- m ³	86 %

* 容器は10個未満、容積は1,000m³未満を四捨五入

