

使用済燃料の保管状況(H25.4.20時点)

保管場所	保管体数(体)			取出し率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		H23.3.11時点	キャスク基数
1号機	100	292	392	0.0%	392	—
2号機	28	587	615	0.0%	615	—
3号機	52	514	566	0.0%	566	—
4号機	202	1331	1533	0.1%	1535	—
キャスク保管建屋	0	163	163	60.0%	408	4※(当初基数:9)
合計	382	2887	3269	7.0%	3516	

※キャスク保管建屋の4基のほか、1基を共用プールで点検中。

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		保管容量	キャスク基数
キャスク仮保管設備	0	193	193	6.6%	2930	4(容量:50)
共用プール	2	6375	6377	93.2%	6840	—

