

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.6.28時点)

| 保管場所          | エリア境界空間線量率<br>(mSv/h) | 種類        | 保管方法      | 保管量※1                 | 前回報告比<br>(H25.5.31)   | エリア占有率 |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 固体廃棄物貯蔵庫      | 0.04                  | コンクリート、金属 | 容器        | 3,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 41 %   |
| A：敷地北側        | 0.35                  | コンクリート、金属 | 仮設保管設備    | 0 m <sup>3</sup>      | — m <sup>3</sup>      | 6 %    |
| C：敷地北側        | 0.01                  | コンクリート、金属 | 屋外集積      | 33,000 m <sup>3</sup> | - 1000 m <sup>3</sup> | 97 %   |
| D：敷地北側        | 0.01                  | コンクリート、金属 | シート養生     | 3,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 84 %   |
| E：敷地北側        | 0.01                  | コンクリート、金属 | シート養生     | 3,000 m <sup>3</sup>  | + 1000 m <sup>3</sup> | 64 %   |
| F：敷地北側        | 0.01                  | コンクリート、金属 | 容器        | 1,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 99 %   |
| L：敷地北側        | 0.01未満                | コンクリート、金属 | 覆土式一時保管施設 | 8,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 100 %  |
| O：敷地南西側       | 0.04                  | コンクリート、金属 | 屋外集積      | 9,000 m <sup>3</sup>  | + 3000 m <sup>3</sup> | 54 %   |
| Q：敷地西側        | 0.20                  | コンクリート、金属 | 容器        | 4,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 67 %   |
| U：敷地南側        | 0.01未満                | コンクリート、金属 | 屋外集積      | 1,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 100 %  |
| 合計（コンクリート、金属） |                       |           |           | 64,000 m <sup>3</sup> | + 3000 m <sup>3</sup> | 74 %   |
| G：敷地北側        | 0.01未満                | 伐採木       | 伐採木一時保管槽  | 7,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 27 %   |
| H：敷地北側        | 0.01                  | 伐採木       | 屋外集積      | 4,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 25 %   |
| I：敷地北側        | 0.02                  | 伐採木       | 屋外集積      | 11,000 m <sup>3</sup> | — m <sup>3</sup>      | 100 %  |
| M：敷地西側        | 0.01                  | 伐採木       | 屋外集積      | 19,000 m <sup>3</sup> | — m <sup>3</sup>      | 89 %   |
| T：敷地南側        | 0.01                  | 伐採木       | 伐採木一時保管槽  | 5,000 m <sup>3</sup>  | — m <sup>3</sup>      | 23 %   |
| 合計（伐採木）       |                       |           |           | 46,000 m <sup>3</sup> | 0 m <sup>3</sup>      | 46 %   |

※1 端数処理で1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

