

2号機取水電源ケーブルトレンチ サンプリング調査結果

平成25年7月25日
東京電力株式会社



サンプル調査結果

- 2号機取水電源ケーブルトレンチ 主要 γ 核種、全 β およびトリチウム (H-3) の分析結果
(採取日：平成25年7月17日)

場所	塩分 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全 β (Bq/cm ³)	H-3 (Bq/cm ³)
2号機取水電源 ケーブルトレンチ	70	1.2×10^4	2.4×10^4	2.3×10^4	1.2×10^2

- 3号立坑 主要 γ 核種、全 β およびトリチウム (H-3) の分析結果
(採取日：平成25年7月10日)

場所 (水深)	塩分 (ppm)	Cs134 (Bq/cm ³)	Cs137 (Bq/cm ³)	全 β (Bq/cm ³)	H-3 (Bq/cm ³)
3号立坑 (1m)	11,000	5.0×10^4	1.0×10^5	6.7×10^5	1.2×10^4
// (7m)	7,500	3.4×10^4	6.9×10^4	5.7×10^5	9.7×10^3
// (13m)	7,000	3.1×10^4	6.2×10^4	5.3×10^5	6.0×10^3

＜参考＞ 2号機取水電源ケーブルトレンチの概要



＜参考＞ 3～4号機海水配管トレンチの概要

