

使用済燃料の保管状況(H25.11.20時点)

保管場所	保管体数(体)			取出し率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		H23.3.11時点	キャスク基数
1号機	100	292	392	0.0%	392	—
2号機	28	587	615	0.0%	615	—
3号機	52	514	566	0.0%	566	—
4号機	202	1331	1533	0.1%	1535	—
キャスク保管建屋	0	0	0	100.0%	408	0
合計	382	2724	3106	11.7%	3516	

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		保管容量	キャスク基数
キャスク仮保管設備	0	1067	1067	36.4%	2930	23(容量:50)
共用プール	2	5716	5718	83.6%	6840	—

