

使用済燃料の保管状況(H26.1.29作業終了時点)

保管場所	保管体数(体)			取出し率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		H23.3.11時点	キャスク基数
1号機	100	292	392	0.0%	392	—
2号機	28	587	615	0.0%	615	—
3号機	52	514	566	0.0%	566	—
4号機	180	1111	1291	15.9%	1535	—
キャスク保管建屋	0	0	0	100.0%	408	0
合計	360	2504	2864	18.5%	3516	

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考)	
	新燃料	使用済燃料	合計		保管容量	キャスク基数
キャスク仮保管設備	0	1274	1274	43.5%	2930	26(容量:50)
共用プール	24	5729	5753	84.1%	6840	—

