

定期点検作業内容

表 定期点検作業内容

対象装置	点検周期	点検内容	
サーバ 注	1 年	機器のほこり、汚れの清掃	
		LCD/キーボードの清掃	
		DVD-ROM トレー等の清掃	
		エラーログの確認	
		冗長構成の 動作確認	RAID ディスク
			内部電源ユニット
			ファンユニット
		各 LED の状態、各デバイスのアクセスランプの確認	
		テストプログラムによるパフォーマンスチェック	
UPS	1 年	異臭、異常音、ケーブル、表面温度を確認	
		機器のほこり、汚れの清掃	
		入出力電圧の確認	
		バッテリーの点検、交換（3 年毎）	
		無停電電源装置の動作確認（停電試験による動作確認）	
バックアップ 装置	1 年	装置のほこり、汚れの清掃	
		ドライブのヘッドクリーニング	
		動作確認	

注 仮想管理サーバ、共有ディスク装置、AD サーバ、運用監視サーバ及びバックアップサーバを対象とする。