

2. 標準共済システム（第三世代）の共同利用環境に係る機器等の借入等 仕様書（案）に関するコメント

| 項番 | ファイル名 | コメント対象箇所 | | | コメント | | 回答 | |
|----|---|----------|-----------------------------|----|--|--|-------------|--|
| | | 頁 | 項目 | 区分 | 内容 | 内容 | | |
| 1 | 01_01_本文「次期システム設計開発仕様書.docx」 01_機器等仕様書（案）.docx | P11 | 5 納入成果物 | 質問 | 納入期限は「令和8年10月31日（金）」と記載されているが、「令和8年10月30日（金）」の誤りではないか。 | ご指摘通り、正しくは「令和8年10月30日（金）」です。修正いたします。 （ご指摘はファイル「01_機器等仕様書（案）.docx」に対するものと認識しておりますので、そちらのファイルを修正いたします。） | 裁判所 | |
| 2 | 別紙4_機器等内訳及びシステム要求要件.docx | P12 | 1 ハードウェア（10）ラック | 質問 | 免震装置の耐荷重性能の要件に関して、耐荷重に関する2か所の記述のうち、2点目の「・上記の機器および免震装置本体を全て含めた状態で、免震装置1台あたりの耐荷重500kg/台を超えないこと。」は、装置全体（サーバラック3台と免震プレート）についての記載と解釈される可能性がある。1点目の「・上記の機器を全て搭載した状態で、免震装置の重量を含め1㎡あたりの耐荷重600kg/㎡までのフロアに設置可能であること。」で、要件は十分に説明されていると考えられるため、2点目の記載は不要ではないか。 | ご指摘の通り、2点目の記載を削除します。 | 次期システムT | |
| 3 | 01_01_機器等仕様書.docx | P2,P12 | 3（2）機器等の借入期間等 8 入札書の記載金額 | 意見 | | 本件は年度毎に契約締結する旨をP2に記載します。 また、令和7年度作業に係る一部費用をP12に支払う旨を記載します（予算枠の都合上、上限金額あり）。 | 調達T、次期システムT | |
| 4 | 01_01_機器等仕様書.docx | P2 | 3 機器等の導入スケジュール | 意見 | | 図に示されている調達スケジュールの中で、「※本調達の対象範囲」という記載は、誤記のため、削除します。 | 調達T、次期システムT | |
| 5 | 01_01_機器等仕様書.docx | P4-7 | 4 借入等内容 | 意見 | | 「4 借入等内容」の中で「令和〇年度作業」という記載は、不要なため（P2スケジュールとも重複するため）、削除します。 | 調達T、次期システムT | |