法令適用事前確認手続 回答通知書

平成21年10月19日

東京電力株式会社

取締役社長 清水 正孝 殿

原子力安全・保安院 原子力発電検査課長

平成21年10月16日付けで別添により照会のあった件について、下記のとおり見解を回答いたします。

なお、本回答は、照会対象法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令(条項)との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではないことを付記します。

記

福島第一原子力発電所第3号機使用することとして溶接施工された中性子検出器用ドライチューブを、同発電所第4号機用として使用する場合、当該電気工作物は改めて同法第52条に基づく検査の対象とはならない。