

平成１７年度における電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況
（電気関係報告規則第４条第１９号に基づく届出）

<集計期間：平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日>

（ ）内は平成１６年度の届出状況

機器別の漏洩件数

漏洩件数 機器種類別	絶縁油中にＰＣＢが含まれていなかったもの	絶縁油中にＰＣＢが含まれていたもの	合計
変圧器 (柱上変圧器を除く。)	8 (5)	6 (2)	14 (7)
コンデンサー	2 (1)	0 (0)	2 (1)
計器用変成器	1 (0)	0 (0)	1 (0)
リアクトル	3 (0)	0 (0)	3 (0)
放電コイル	0 (0)	0 (0)	0 (0)
電圧調整器	17 (16)	3 (1)	20 (17)
整流器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
開閉器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
遮断機	0 (0)	0 (0)	0 (0)
中性点抵抗器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
避雷器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
ＯＦケーブル	0 (1)	0 (0)	0 (1)
柱上変圧器	223 (217)	64 (65)	287 (282)
合計	254 (240)	73 (68)	327 (308)

絶縁油中におけるＰＣＢ含有の有無については、漏洩時等の分析により判断。