

**平成18年度における電気工作物からの絶縁油の漏洩に関する届出状況
(電気関係報告規則第4条第19号に基づく届出)**

＜集計期間：平成18年4月1日～平成19年3月31日＞

※()内は平成17年度の届出状況

機器別の漏洩件数

漏洩件数 機器種類別	絶縁油中にPCBが含まれていなかったもの	絶縁油中にPCBが含まれていたもの	合計
変圧器 (柱上変圧器を除く。)	7 (8)	2 (6)	9 (14)
コンデンサー	2 (2)	0 (0)	2 (2)
計器用変成器	1 (1)	0 (0)	1 (1)
リアクトル	0 (3)	0 (0)	0 (3)
放電コイル	1 (0)	0 (0)	1 (0)
電圧調整器	8 (17)	1 (3)	9 (20)
整流器	0 (0)	1 (0)	1 (0)
開閉器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
遮断機	0 (0)	0 (0)	0 (0)
中性点抵抗器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
避雷器	0 (0)	0 (0)	0 (0)
OFケーブル	1 (0)	0 (0)	1 (0)
柱上変圧器	223 (223)	89 (64)	312 (287)
合計	243 (254)	93 (73)	336 (327)

※絶縁油中におけるPCB含有の有無については、漏洩時等の分析により判断。