

「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について（新旧対照表）

原子力安全・保安院 電力安全課

改正後	改正前
<p><b>【燃料電池等の保護装置】（省令第44条）</b></p> <p><b>第45条</b>（略）</p> <p>2 <u>発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設し、かつ、常用電源として用いる蓄電池は、次の各号に掲げる場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。（省令第44条第1項関連）</u></p> <p>一 <u>蓄電池に過電圧が生じた場合</u></p> <p>二 <u>蓄電池に過電流が生じた場合</u></p> <p>三 <u>制御装置に異常が生じた場合</u></p> <p>四 <u>内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第6節 蓄電池</b></p> <p><b>【蓄電池の保護装置】（省令第14条、第59条）</b></p> <p><b>第242条の4</b> <u>電気使用場所に施設し、かつ、常用電源として用いる蓄電池については、第45条第2項の規定を準用する。</u></p>	<p><b>【燃料電池等の保護装置】（省令第44条）</b></p> <p><b>第45条</b>（略）</p> <p>2 常用電源として用いる蓄電池は、蓄電池に過電流を生じた場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。（省令第44条第1項関連）</p>