

平成 2 4 年 2 月 7 日

一般電気事業者に対する発電設備に係る低温対策の要請について

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課

経済産業省原子力安全・保安院電力安全課

平成 2 4 年 2 月 3 日に、大分エル・エヌ・ジー株式会社の L N G 供給設備制御用配管に低温による凍結が発生し、同社から L N G を調達している九州電力株式会社新大分発電所の I 号系列から III 号系列が緊急停止し、管内の電力供給に大きな影響を与えました。

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課及び原子力安全・保安院電力安全課としては、電力需給の逼迫や自然災害を原因とする大規模停電を防止する観点から、一般電気事業者に対し、下記のとおり対応することを要請します。なお、万が一、電力の安定供給に支障が生じる事象又はおそれのある事象が発生した場合には、遅滞なく速やかに報告することも併せて要請します。

記

1. 燃料調達管理の一環として、本事案を踏まえた同様の供給元 L N G 供給設備及び自社設備に対する自主的な点検を実施すること。
2. 本事案を踏まえた低温による設備トラブルの可能性について検討し、昨年末に原子力安全・保安院から一般電気事業者等宛に発出している「一般電気事業者等に係る降積雪期における防災態勢の強化について」(NISA-238b-11-11) の内容も踏まえ、その対策を実施すること。

平成24年2月7日

別記1宛て（各通）

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長 佐藤 悦緒

経済産業省原子力安全・保安院電力安全課長 村上 博之

一般電気事業者に対する発電設備に係る低温対策の要請について

上記の件について、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課及び原子力安全・保安院電力安全課は、別添のとおり一般電気事業者に対して要請を行うこととしました。

つきましては、貴社において、別添に従い所要の対応をするようお願いいたします。

平成24年2月7日

別記2宛て（各通）

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長 佐藤 悦緒

経済産業省原子力安全・保安院電力安全課長 村上 博之

一般電気事業者に対する発電設備に係る低温対策の要請について

上記の件について、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課及び原子力安全・保安院電力安全課は、別添のとおり一般電気事業者に対して所要の対応を求めることとしましたので、貴職へも通知します。