

# 経済産業省

20150602 商局第3号

平成27年6月12日

四国アセチレン工業株式会社

代表取締役 大橋 正明 殿

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 寺澤 達也



## 保安業務等の確実な実施について（嚴重注意）

商務流通保安グループ（以下「商保グループ」という。）は、平成27年5月19日、貴社徳島事業所に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。）第83条第1項の規定に基づく立入検査を実施した結果、液石法に係る以下の不適切な事案を確認しました。

1. 液石法第8条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの貯蔵施設を変更したときは、遅滞なく、届け出なければならないが、届け出されていなかった。
2. 液石法第14条第1項の規定に基づき、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結した際に交付する書面について、一部の一般消費者等に対して交付がなされていなかった。また、保安業務実施者を変更した際に、全ての一般消費者等に対し当該書面の再交付がなされていなかった。



3. 液石法第18条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならないが、平成26年度以前において実施されていなかった。
4. 液石法第20条第1項の規定により、業務主任者は液化石油ガスの販売に係る保安に関し、同法施行規則第24条第7号に定める保安業務の実施及びその結果の確認について行わなければならないところ、当該業務に規定する定期供給設備点検及び定期消費設備調査が、法令の定めによる4年の期間で実施されておらず、前回の点検時から、5年経過後に行われた。

このような不適切な事案が認められたことは、液化石油ガスの保安の確保の観点から重大な問題であり、当省としては、貴社に対し、厳重に注意いたします。

また、貴社における保安業務等の確実かつ適切な実施を確保するため、上記の事案が生じた原因を明らかにするとともに、本件に係る再発防止策を策定することを求めます。このため、商保グループに対し、当該再発防止策について別添様式により、平成27年7月10日までに報告するとともに、その実施状況について、報告の日から1年間、四半期ごとに報告することを求めます。