

(別紙)高濃度PCB電気工作物早期処理のための確認ポイントチェックリスト

No.	チェック項目	チェック
1	高圧受電設備を使用しているか。又は以前使用したものが残っていないか。	
2	建物内に工事等により取り外した古い電気機器等が保管されていないか。	
3	敷地内に取り外した電気機器等が放置されていないか。	
4	前任の施設管理担当者等からPCB入り機器がある旨の申し送りがされていないか。	
5	4にて申し送り等ある場合、当該機器の有無等について状態を確認出来ているか。	
6	電気主任技術者から高濃度PCB入り機器の有無について報告を受けているか。	
7	4にて状態不明の機器がある場合、自宅や倉庫など別場所での保管等の可能性はないか。	
8	既設建物の購入や譲受時に高圧受電設備等にPCB入り機器の存在の有無について確認出来ているか。	
9	電気主任技術者又は電気工事業者によるPCB有無の確認済みか。	