

# 都市ガス事故情報一覧(2021年1月～)

2021/12/14

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷 (症)
12月11日	46: 鹿児島県	鹿児島市	テーブル式 無煙ロースター	(株)ヘルシー ロースター、 HR- 121GCC32	焼き肉店で客3名が軽症を負う一酸化炭素中毒事故が発生しました。原因は、何らかの要因で換気不十分となり一酸化炭素が発生したものと推察されますが、現在詳細を日本瓦斯株式会社が調査中です。	日本瓦斯(株)	0	0	3

# LPガス事故情報一覧(2021年1月～)

2021/12/14

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷	軽傷 (症)
1月14日	05:秋田県	雄勝郡羽後町	調査中	調査中	一般住宅において、爆発火災事故が発生しました。落雪により調整器のガス容器接続部及びガスメーターの供給管・配管接続部が損傷し、いずれかからガスが漏えいしたものと推定されます。漏えいしたガスは、雪下ろしの雪に囲まれた家屋の周辺や床下に滞留し、何らかの原因で着火して爆発したものと推定されますが、詳細は不明で現在藤原プロパンが調査中です。	藤原プロパン	1	0	0