

都市ガス事故情報一覧(2022年1月～)

2022/3/1

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷 (症)	軽傷 (症)
3月17日	26:京都府	木津川市	ソフトコード(迅速継ぎ手あり)(推定)	不明	一般集合住宅において、家屋損壊及びその他物損を生じ、事故発生住宅の居住者(需要家)2名が死亡し、他の住宅の居住者1名が負傷する爆発火災事故が発生しました。原因は、何らかの要因でソフトコード(迅速継ぎ手あり)がガス栓又は消費機器から外れかけた状態となったためにガスが漏えいした可能性があると推定されています。	関西電力株式会社	2	0	1

LPガス事故情報一覧(2022年1月～)

2022/3/1

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷 (症)	軽傷 (症)
2月26日	20:長野県	長野市	家庭用こんろ	リンナイ株式会社、 RTS-1NDA、 2017年10月 製	一般集合住宅において、一室の一部を焼損し、居住者1名が重傷を負う爆発火災事故が発生しました。長野県からの報告によれば、こんろ付近から何らかの原因でガスが漏えいした状況で、着火したところ、漏えいしたガスに引火したものと推定されるとのことで、現在詳細を株式会社セリタが調査中です。	株式会社セリタ	0	1	0