

都市ガス事故情報一覧(2023年1月～)

2023/7/27

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷 (症)	軽傷 (症)
					事故情報なし				

LPガス事故情報一覧(2023年1月～)

2023/7/27

発生年月日	発生場所 (都道府県)	発生場所 (市区町村以下)	原因分類 (その他記載事項)	原因分類 (型式・ロット)	事故内容(詳細)	事業者名	死者	負傷者	
								重傷 (症)	軽傷 (症)
7月22日	40:福岡県	飯塚市	家庭用ビルトインこんろ	株式会社パロマ PD-72WS-60CK 2019年5月製	一般住宅において、住人1名が重傷を負い、こんろキャビネットの一部を破損する爆発火災事故が発生しました。福岡県からの報告によれば、原因は、ビルトインこんろから何らかの要因でガスが漏えいし、点火したところ漏えいしたガスに引火したものと推定されるとのことで、現在詳細を鶴原液化ガス株式会社が調査中です。	鶴原液化ガス株式会社	0	1	0