

第3表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

区 分		年 度				
		H 8	9	10	11	12
30分 以 上	5,000kW未満	7,234	6,950	9,269	8,715	7,315
	5,000kW以上	27	24	40	38	31
	計	7,261	6,974	9,309	8,753	7,346
10分 以 上 30分 未 満	5,000kW未満	522	582	622	675	645
	5,000kW以上	25	27	22	24	28
	計	547	609	644	699	673
10分未満		272	316	297	409	597
合 計		8,080	7,899	10,250	9,861	8,616