

第 8 表 電気火災事故の推移

(単位：件)

年 度	H3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
区 分										
設備不備及び 保守不完全	34	31	22	32	37	23	28	24	30	53
自 然 現 象	0	1	0	5	2	1	4	1	7	2
過 失	4	4	7	7	6	2	7		2	6
無 断 加 工	3	3	1	1	7	2	2	1	0	1
そ の 他	2	4	2	3	2	3	4	9	10	13
合 計	43	43	32	48	54	31	45	35	49	75

(備考) 本表に掲げる電気火災事故とは漏電、短絡、その他の電氣的要因により建造物、
車両、その他の工作物(電気工作物を除く)、山林などに火災を起こしたものをい
い、電気器具の取り扱い不注意から発火したものは含まれない。