

1 - 変電所事故被害数表

1 - - 1 平成 12 年度

(電気事業者)

被害箇所	原因	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失			他物接触	他事故波及		その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山なぐずだれ	塩ガ・ちり・ス	作の業者失	公故意・過失		火災	自			
主要変圧器	巻線						3											1		4
	ブッシング		1					9												10
	冷却装置																			
	電圧調整装置		1				1		8											10
	その他							1										1	1	3
	計		2				4	10	8									2	1	27
周波数変換機器	変圧器																			
	バルブ																			
	制御装置																			
	直流リアクトル																			
	高調波フィルタ																			
	計																			
調相機																				
接地装置																				
避雷器							1	4	4											9
電力用コンデンサー																				
分路リアクトル								3				1								4
誘導電圧調整器																				
負荷時電圧調整器																				
油入遮断器							1		7											8
がいし型遮断器	1																			1
空気遮断器																				
磁気遮断器																				
ガス遮断器							3	2											1	6
その他遮断器				1			1		37											39
開閉器																				32
断路器								2	118						1					121
所内変圧器									6											6
計器用変圧器									108											108
計器・継電器類																				
主要回路	1							1	3			1	1		1					8
補助回路									3											3
制御回路		1					1		3		1									6
制御電源装置									3											3
建物																				
その他		1					1													2
合計		2	4		1		12	22	332		1	2	1		2			2	2	383