

2 - 水力発電所（水力設備）事故被害数表

2 - - 1 平成 12 年度

(1 0 電力)

被害箇所	原因		設備不備		保守不備		自然現象					故意・過失		他事故波及	その他	不明	合計	
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山くずれ・なだれ	作業者の過失	公衆の故意過失						
貯水池・調整池										1							1	
ダム										4							4	
取水設備										1	1						2	
沈砂池																		
導水路						1			1	5	1						8	
ヘッドタンク・サージタンク									1								1	
水圧管路									1								1	
放水路										1							1	
水車	制水弁・制水門																	
	案内羽根																	
	ランナー				1												1	
	ノズル																	
	バケット																	
	ケーシング																	
	吸出管									3							3	
	主軸																	
	軸受																	
	调速装置									1								1
	制圧機																	
	圧油・潤滑油装置									4								4
	継手																	
自動制御装置																		
計				1					8								9	
給排水装置									8								8	
揚水発電所の揚水用ポンプ																		
小水車																		
建物																		
その他																		
合計				1	1			3	28	2							35	