

2 - 変電所事故被害数表

2 - - 1 平成 12 年度

(10 電力)

| 被害箇所 | 原因 | 設備不備 | | 保守不備 | | 自然現象 | | | | | | 故意・過失 | | | 他物接触 | 他事故波及 | | その他 | 不明 | 合計 |
|----------|---------|-------|-------|-------|------|------|----|----|-----|----|-------|---------|------|------|------|-------|----|-----|----|-----|
| | | 製作不完全 | 施工不完全 | 保守不完全 | 自然劣化 | 風雨 | 氷雪 | 雷 | 地震 | 水害 | 山なぐずれ | 塩ガ・ちり・ス | 作業者失 | 公衆の失 | | 故意の失 | 火災 | | | |
| 主要変圧器 | 巻線 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | 4 |
| | ブッシング | | 1 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 10 |
| | 冷却装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電圧調整装置 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | | | 10 |
| | その他 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 計 | | 2 | | | | 4 | 10 | 8 | | | | | | | | | 2 | 1 | 27 |
| 周波数変換機器 | 変圧器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バルブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 制御装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直流リアクトル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高調波フィルタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調相機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接地装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避雷器 | | | | | | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 9 |
| 電力用コンデンサ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分路リアクトル | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 誘導電圧調整器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負荷時電圧調整器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油入遮断器 | | | | | | | 1 | | 7 | | | | | | | | | | | 8 |
| がいし型遮断器 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 空気遮断器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 磁気遮断器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス遮断器 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 6 |
| その他遮断器 | | | | 1 | | | 1 | | 37 | | | | | | | | | | | 39 |
| 開閉器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 断路器 | | | | | | | | 2 | 118 | | | | | | 1 | | | | | 121 |
| 所内変圧器 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| 計器用変圧器 | | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | | | 108 |
| 計器・継電器類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要回路 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
| 補助回路 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 制御回路 | | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 6 |
| 制御電源装置 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 合計 | | 2 | 4 | | 1 | | 12 | 22 | 332 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | 383 |