3－ii　水力発電所（水力設備）事故被害数表

3－ii－1　平成12年度

（公営・その他）

原因 / 被害箇所		設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失		他事故波及	その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山くずれ・なだれ	作業者の過失	公衆の故意過失				
貯水池・調整池																	
ダム																	
取水設備																	
沈砂池																	
導水路																	
ヘッドタンク・サージタンク																	
水圧管路			1														1
放水路																	
水車	制水弁・制水門																
	案内羽根																
	ランナー																
	ノズル																
	バケット																
	ケーシング																
	吸出管																
	主軸																
	軸受														1		1
	調速装置																
	制圧機																
	圧油・潤滑油装置																
	継手																
	自動制御装置																
	計														1		1
給排水装置																	
揚水発電所の揚水用ポンプ																	
小水車																	
建物																	
その他																	
合計			1												1		2