

3 - 水力発電所（電気設備）事故被害数表

3 - - 1 平成12年度

(公営・その他)

被害箇所	原因	設備不備		保守不備		自然現象					故意・過失		他物接触		他事故波及		その他	不明	合計	
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山なぐすれ	作業過失者	故意・過失の	樹木接触	鳥獣接触	自社				他社
発電機	電機子巻線				1															1
	界磁巻線																			
	軸受																			
	励磁装置																			
	その他																			
	計				1															1
主要変圧器	巻線																			
	ブッシング																			
	冷却装置																			
	電圧調整装置																			
	その他																			
	計																			
調相機																				
接地装置																				
避雷器																				
電力用コンデンサ																				
分路リアクトル																				
誘導電圧調整器																				
負荷時電圧調整器																				
油入遮断器																				
がいし型遮断器																				
空気遮断器																				
磁気遮断器																				
ガス遮断器																				
その他遮断器															1					1
開閉器																				
断路器																				
所内変圧器																				
計器用変成器																				
計器・継電器類																				
主要回路						1														1
補助回路																				
制御回路								1												1
制御電源装置																				
その他								1												1
合計				1	1	2								1						5