

4 - 火力発電所(ガスタービン設備)事故被害数表

4 - 平成12年度

(自家用電気工作物設置者)

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自然現象			作業者の過失	腐しよく	他事故波及	燃料不良	その他の明	不合
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風	雨	震						
燃料設備	貯蔵設備												
	運搬設備												
	その他												
	計												
燃焼用機器													
熱交換器													
配管設備													
作動用空気加熱器													
燃焼用空気予熱器													
ガス発生機													
通風設備													
空気圧縮・設 ガ 備 ス	空気圧縮機・空気だめ												
	ガス圧縮機・ガスだめ												
	その他				1								1
	計				1								1
ガスタービン	ケーシング												
	隔板・円板・羽根	1	1										2
	主軸												
	軸受												
	調速装置												
	潤滑油装置							1					1
	その他												
	計	1	1					1					3
自動制御装置													
建物													
その他													
合計		1	1		1			1					4