4－vi　火力発電所（内燃力設備）事故被害数表

4－vi－1　平成12年度

（自家用電気工作物設置者）

被害箇所＼原因		設備不備		保守不備		自然現象			作業者の過失	腐しょく	他事故波及	燃料不良	その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	地震	水害							
燃料設備															
内燃機関	機関本体			2											2
	調速装置														
	過給機														
	潤滑油装置														
	その他	1													1
	計	1		2											3
空気だめ・空気圧縮機															
通風設備															
冷却水設備															
自動制御装置															
建物															
その他															
合計		1		2											3