4－xiii　変電所事故被害数表

4－xiii－1　平成 12 年度

（自家用電気工作物設置者）

被害箇所＼原因		設備不備		保守不備		自然現象							故意・過失			他物接触	他事故波及		その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山なくずれ・だれ	塩ガス・ちり・ス	作業者の過失	公衆の故意・過失	火災		自社	他社			
主要変圧器	巻線			1																	1
	ブッシング																				
	冷却装置																				
	電圧調整装置																				
	その他																				
	計			1																	1
周波数変換機器	変圧器																				
	バルブ																				
	制御装置																				
	直流リアクトル																				
	高調波フィルタ																				
	計																				
調相機																					
接地装置																					
避雷器																					
電力用コンデンサー																					
分路リアクトル																					
誘導電圧調整器																					
負荷時電圧調整器																					
油入遮断器																					
がいし型遮断器																					
空気遮断器																					
磁気遮断器																					
ガス遮断器																					
その他遮断器																					
開閉器																					
断路器																					
所内変圧器																					
計器用変成器																					
計器・断電器類																					
主要回路																					
補助回路																					
制御回路																					
制御電源装置																					
建物																					
その他																					
合計				1																	1