4－xiv－1　平成12年度

事故状況＼原因			全事故件数	百分率（%）	原										
					設備不備		保守不備		自然現象						
					製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山なくずれ・	塩・ガス・ちり
全事故件数			3				1			1					
架空電線路	架空線事故件数		2	100						1					
	百分率（%）		100							50.0					
	工作物被害箇所	支持物 鉄塔													
		支持物 鉄筋コンクリート													
		支持物 鉄柱													
		支持物 木柱													
		がいし 懸垂													
		がいし ピン													
		電線	2							1					
		及び電線がいし 懸垂													
		及び電線がいし ピン													
		架空地線													
		開閉装置													
		その他													
		被害なし													
	事故の種類	一線接地													
		相間短絡													
		接地短絡													
		断線	2							1					
		その他													
	電圧別（KV）	55以下													
		66・77	2							1					
		110・154													
		187・220・275													
		500以上													
地中電線路	地中線事故件数		1	100			1								
	百分率（%）		100				100								
	工作物被害箇所	ケーブル	1				1								
		接続箱													
		ケーブルヘッド													
		その他													
	事故の種類	一線接地	1				1								
		相間短絡													
		接地短絡													
		断線													
		その他													
	電圧別（KV）	55以下													
		66・77													
		110・154	1				1								
		187・220・275													
		500以上													

高圧配電線路事故件数表

（自家用電気工作物設置者）

因別														電圧別（KV）				
故意・過失				他物接触			腐しょく		震	他事故波及		その他	不明	55以下	66・77	110・154	187・220・275	500以上
作業者の過失	公衆の故意・過失	無断伐木	火災	樹木接触	鳥獣接触	その他の他物接触	電気腐しょく	化学腐しょく	動	自社	他社							
		1													2	1		
		1													2			
		50.0													100			
		1													2			
		1													2			
		1																
																1		
																100		
																1		
																1		