4 － xvi － 1　平成 12 年度

種別		電気火災事故								感電																			
										作業																			
										従業員																			
原因別										死亡								負傷								計	死			
事故発生箇所		設備不備	保守不備	自然現象	過失	無断加工	その他	合計	百分率（%）	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計		作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良
発電所	水力																													
	火力																	(1) 1							(1) 1	(1) 1				
	原子力																													
変電所																														
送電線路及び特別高圧配電線路	架空																													
	地中																													
引込線以外の配電線路	架空 低圧																													
	架空 高圧																													
	地中 低圧																													
	地中 高圧																													
引込線	100V																													
	200V																													
	400V																													
	高圧																													
需要設備	配線 100V	4	9		4		3	20	40.0	(1) 1							(1) 1									(1) 1		(1) 1		
	配線 200V		6				2	8	16.0					(1) 1			(1) 1									(1) 1		(1) 1		(1) 1
	配線 400V																													
	配線 高圧		2				1	3	6.0										(1) 1						(1) 1	(1) 1				
	機器 100V		4	1	1	1	1	8	16.0																					
	機器 200V		5				1	6	12.0					(1) 1			(1) 1					(2) 2	11		(2) 2	(3) 3	(1) 1	(3) 3		
	機器 400V	1						1	2.0																					
	機器 高圧		2					2	4.0		(2) 2						(2) 2	(2) 2	(3) 2			(4) 4			(9) 8	(11) 10	(2) 2			
	外燈・看板燈 100V						1	1	2.0																					
	外燈・看板燈 200V																													
	外燈・看板燈 400V																													
	外燈・看板燈 高圧		1					1	2.0																					
合計		5	29	1	5	1	9	50	100	(1) 1	(2) 2			(2) 2			(5) 5	(3) 3	(4) 3			(6) 6			(13) 12	(18) 17	(3) 3	(5) 5		(1) 1
百分率(%)		10.0	58.0	2.0	10.0	2.0	18.0	100									7.8								18.8	26.6				

（備考）1．（　）の数値は感電死傷者数を示す。

2．同時に 2 名以上感電した場合は、死亡又は負傷程度の大きいほうの項に件数を計上し、感電死傷者数はそれぞれの当該項に計上している。

び感電死傷事故件数表

（自家用電気工作物設置者）

死傷事故																																	
者															公衆																		総計
その他													合計	百分率（%）																			
亡				負傷								計			死亡							負傷											
被害者の過失	第三者の過失	その他	小計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計				電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	自殺	無断加工	その他	小計	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	自殺	無断加工	その他	小計	合計	百分率（%）	
													(1)1																				(1)1
																		(1)1			(1)1								(1)1		(1)1
								(1)1			(1)1	(1)1	(1)1	1.6								2	(1)1					(3)3	(3)3	9.7	(4)4
			(1)1									(1)1	(2)2	3.1						(1)1	(1)1								(1)1	3.2	(3)3
(2)2			(4)4					(1)1			(1)1	(5)5	(6)6	9.4	(1)1	(3)3					(4)4		(1)1					(1)1	(5)5	16.1	(11)11
				(1)1	(1)1			(4)4			(6)6	(6)6	(7)7	10.9									(2)2				(1)1	(3)3	(3)3	9.7	(10)10
																(1)1			(1)1		(2)2								(2)2	6.5	(2)2
			(4)4					(1)1			(1)1	(5)5	(8)8	12.5	(1)1	(3)3					(4)4	(1)1	(2)2					(3)3	(7)7	22.6	(15)15
							(1)1				(1)1	(1)1	(1)1	1.6								(2)1	(2)2					(4)3	(4)3	9.7	(5)4
(1)1		(1)1	(4)4	(7)7	(7)7			(9)9	(1)1		(24)24	(28)28	(39)38	59.4									(6)6					(6)6	(6)6	19.4	(45)44
(3)3		(1)1	(13)13	(8)8	(8)8		(1)1	(16)16	(1)1		(34)34	(47)47	(65)64	100	(2)2	(7)7		(1)1	(1)1	(1)1	(12)12	(5)4	(14)14				(1)1	(20)19	(32)31	100	(97)95
			20.3								53.1	73.4	100								38.7							61.3	100		