

第1-1表 1 需要家当たり停電状況

項 目		平成12年度		平成11年度			
		停電回数(回)	停電時間(分)	停電回数(回)	停電時間(分)		
事故 停電	電 源 側	0.07	2	(0.01)	0.09	(6)	7
	高圧配電線路	0.07	6	(0.03)	0.09	(21)	25
	低圧配電線路						
	計	0.14	9	(0.04)	0.18	(27)	32
作業 停電	電 源 側						
	高圧配電線路	0.03	4	0.03			4
	低圧配電線路	0.01	1	0.01			2
	計	0.04	5	0.04			6
合 計	電 源 側	0.07	2	(0.01)	0.09	(6)	7
	高圧配電線路	0.09	10	(0.03)	0.12	(21)	28
	低圧配電線路	0.02	1	0.02			2
	計	0.18	14	(0.04)	0.22	(27)	37

(備考) 1. ()内は災害分再掲

2. は有効数字に満たない数値