

第2-4表 配電設備における1需要家当たり停電実績 [時間]

(単位：分)

会社別 事故・作業別		年 度											
		H 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
北 海 道	事 故	()	7	10	13	9	8	5	6	8	()	7	6
	作 業		8	1			1	1	1	1		1	1
	計	()	15	11	13	9	9	6	7	9	()	8	7
東 北	事 故	(147)	153	8	7	7	6	5	6	10	()	6	8
	作 業		13	11	10	5	3	3	5	9		10	10
	計	(147)	166	19	17	12	9	8	11	19	()	16	18
東 京	事 故	()	4	2	2	2	4	4	3	3		2	3
	作 業		2	2	1	2	2	2	2	2		2	3
	計	()	6	4	3	4	6	6	5	5		4	5
中 部	事 故	()	3	3	2	18	3	2	3	72	(1)	4	11
	作 業		28	26	16	11	12	13	12	13		11	10
	計	()	31	29	18	29	15	15	15	85	(1)	15	21
北 陸	事 故	(143)	156	7	7	5	8	9	6	6	()	4	4
	作 業		23	14	11	8	13	13	18	20		18	17
	計	(143)	179	21	18	13	21	22	23	26	()	22	21
関 西	事 故	(9)	12	3	3	(147)	151	3	3	31	()	3	3
	作 業		3						1	1		1	1
	計	(9)	15	3	3	(147)	151	3	3	32	()	3	4
中 国	事 故	(710)	720	8	11	4	6	5	5	4	(37)	41	4
	作 業		5	26	25	6	6	7	7	8		8	8
	計	(710)	725	35	36	11	12	12	12	12	(37)	50	12
四 国	事 故	(32)	38	9	30	3	2	6	4	6	(4)	8	5
	作 業		12	11	10	9	10	10	10	12		11	12
	計	(32)	50	20	40	12	12	16	14	18	(4)	19	17
九 州	事 故	(586)	680	43	231	4	5	55	21	2	(159)	160	15
	作 業		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	計	(586)	680	43	231	4	5	55	21	2	(159)	160	15
沖 縄	事 故	(372)	388	(87)	107	(81)	93	(34)	47	(12)	29	186	459
	作 業		30		44		24		16		13	17	14
	計	(372)	418	(87)	151	(81)	117	(34)	63	(12)	42	203	473
全 国	事 故	(129)	142	(1)	8	(1)	28	(25)	31	()	5	11	10
	作 業		8		8		5		3		3	4	4
	計	(129)	150	(1)	17	(1)	34	(25)	35	()	8	15	14

(備考) 1. ()内の数値は災害によるものの再掲

2. は有効数字に満たない数値