

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障 事故発生箇所		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
発 電 所	水 力	10	18	28		1	1	29
	火 力	7	34	41		68	68	109
	原 子 力		9	9				9
	計	17	61	78		69	69	147
変 電 所		46	10	56				56
送電線路 及び 特別高圧 配電線路	架 空	259	21	280	2	1	3	283
	地 中	8	15	23				23
	計	267	36	303	2	1	3	306
高 圧 配電線路	架 空	6,572	13	6,585	1		1	6,586
	地 中	418	3	421				421
	計	6,990	16	7,006	1		1	7,007
低 圧 配 電 線 路			9	9				9
需 要 設 備		6	32	38	349	207	556	594
他 社 事 故 波 及 (被 害 な し)		461		461	-		-	461
合 計		7,787	164	7,951	352	277	629	8,580
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	11		11	-	-	-	11
	自家用電気工作物 を設置する者	271	178	449	-	-	-	449

- (備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。
2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。