

第2表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

項 目	年 度				
	9	10	11	12	13
供給支障事故件数(件)	7,899	10,250	9,861	8,616	7,785
{ 3時間以上	1,306	3,019	2,439	1,068	1,205
{ 3時間未満	6,594	7,231	7,422	7,548	6,580
供給支障事故率(件 / 億kWh)	1.00	1.28	1.21	1.03	0.94
{ 3時間以上	0.17	0.38	0.30	0.13	0.15
{ 3時間未満	0.83	0.91	0.91	0.90	0.80
年間需要電力量(億kWh)	7,915	7,990	8,169	8,379	8,241