

第3表 電気供給支障事故の推移

(10電力計)

区 分		年 度				
		9	10	11	12	13
30分以上	5,000kW未満 (7,000kW未満)	6,950	9,269	8,715	7,315	6,722
	5,000kW以上 (7,000kW以上)	24	40	38	31	21
	計	6,974	9,309	8,753	7,346	6,743
10分以上 30分未満	5,000kW未満 (7,000kW未満)	582	622	675	645	647
	5,000kW以上 (7,000kW以上)	27	22	24	28	20
	計	609	644	699	673	667
10分未満		316	297	409	597	375
合 計		7,899	10,250	9,861	8,616	7,785

(備 考) 平成13年度より、(7,000kW未満)と(7,000kW以上)で区分した。